



SJEKKLISTE TIL OVERFLATE

ENTREPRISEOPPLYSNINGER

Firmanavn:
Prosjektadresse:.....
Ansvarlig:
Bygning: Oppgang: Leilighet:
Hovedentreprenør: tlf:.....
Prosjektleder:

UTFØRELSESKONTROLL

Pkt.	Kontrollpunkt	Kontrollmetode	Dato	Kontrollpkt. oppfylt		Initial
				Ja	Nei	
1	Er overflaten ensartet glatt uten sprekker opprivninger eller skjemmende ujevnheter.	Visuelt.				
2	Overholder overflaten den angitte toleranseklasse.	Måles.				
3	Er overflaten hvittørr.	Visuelt.				
4	Overholder overflaten den angitte minimale sammenhengsstyrken.	Avtrekksprøve.				
5	Kan overflaten slipes uten å smuldre.	Sliping med karborundumstein nr. 80.				
6	Er underlaget tørt.	Visuelt.				
7	Overflaten må ikke utvise vesentlig avsmitting.	Risse-/skrapeprøve.				

Vedr. veiledning og bemerkninger se side 2

- Avvikelser utbedret

Dato

Underskrift.....
(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

